

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	20202030008	檢驗測定結果	
公告場所名稱	馬偕學校財團法人馬偕醫學院	採樣點1	◆ CO₂=414 ppm (合格) ◆ HCHO=<0.02(0.015) ppm (合格) ◆ 細菌=54 CFU/m³(合格) ◆ PM₁₀= 26 μg/m³(合格)
管制室內空氣污染物項目	1.二氧化碳(CO ₂);2.甲醛(HCHO);3.細菌(Bacteria);4.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM ₁₀)	採樣點2	◆ CO₂=628 ppm (合格) ◆ HCHO= <0.02(0.013)ppm (合格) ◆ 細菌=231 CFU/m³(合格) ◆ PM₁₀= 10 μg/m³ (合格)
室內空氣污染物採樣點	採樣點1：三樓C區-閱覽區 採樣點2：三樓D區-自修及閱覽區 採樣點3： 採樣點4：	採樣點3	
定期檢測日期	中華民國110年11月25~26日	採樣點4	
檢驗測定機構	衛宇檢驗科技股份有限公司		